



## СЕРТИФІКАТ

серія ДП № 162182761707

### Цим сертифікатом

Департамент Державної архітектурно-будівельної Інспекції у Дніпропетровській області  
(найменування органу, який видає сертифікат)

**засвідчує відповідність закінченого будівництвом об'єкта  
(черги, окремого пускового комплексу):**

«Будівництво сонячної електростанції потужністю 1,2 МВт на території Криничанської селищної ради, Криничанського району, Дніпропетровської області». І черга будівництва

Нове будівництво. Дніпропетровська обл., Криничанський р-н, територія Криничанської селищної ради, 1222055100:01:001:0292

(найменування об'єкта згідно з проектом, характер будівництва, місце розташування,

Основні показники об'єкта дивись на звороті

основні показники об'єкта)

**проектній документації та підтверджує його готовність до експлуатації.**

### Замовник об'єкта:

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВОЛАР САНЛАЙТ";  
52005, Дніпропетровська обл., Дніпровський район, селище міського типу Слобожанське, ВУЛИЦЯ 8 БЕРЕЗНЯ, будинок 23; код ЄДРПОУ 41914744

(прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи, найменування юридичної особи, місцезнаходження, код платника податків згідно з ЄДРПОУ або податковий номер)

### Генеральний проектувальник (проектувальник):

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СК СОЛАР"; 49005,  
Дніпропетровська обл., місто Дніпро, УЗВІЗ ЛОЦМАНСЬКИЙ, будинок 3"Л"; код ЄДРПОУ 39928784

(прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи; найменування юридичної особи, місцезнаходження, код платника податків згідно з ЄДРПОУ або податковий номер)

### Генеральний підрядник (підрядник):

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СК СОЛАР"; 49005,  
Дніпропетровська обл., місто Дніпро, УЗВІЗ ЛОЦМАНСЬКИЙ, будинок 3"Л"; код ЄДРПОУ 39928784

(прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи; найменування юридичної особи, місцезнаходження, код платника податків згідно з ЄДРПОУ або податковий номер)

**Сертифікат виданий на підставі акта готовності об'єкта до експлуатації**

від 27 вересня 2018 р. (копія додається).

Дата видачі сертифіката 03 жовтня 2018 р.

Головний інспектор будівельного нагляду відділу  
по роботі з дозвільними документами  
Департаменту Державної архітектурно-  
будівельної інспекції у Дніпропетровській області

(найменування посади)

(підпис)

Бабенко  
Інна Вікторівна  
(прізвище, ім'я та по батькові)

Додаток до сертифікату Серія ДП 162182761707 від 03.10.2018

Площа земельної ділянки в огорожі	Га	1,640
- Площа забудови у тому числі:		0,473
- Площа будівель та споруд	Га	0,006
- Площа сонячних модулів СЕС		0,467
- Площа покриттів в тому числі:	Га	0,074
Улаштування щебених автодоріг і майданчиків коритного профілю	м.кв.	560
Планування узбіч зі зміцненням:		
Щебенем Н=0,15м з просоченням бітумом на 0,05м, шириною 0,50м	м.кв.	140
- Комплектні трансформаторні підстанції	м.кв.	9,958
Кількість фотоелектричних генераторів (ФЕГ)	шт.	12
Кількість фотоелектричних модулів (ФЕМ)	шт.	3168
Комплектні трансформаторні підстанції (КТП-1, КТП-2)	шт.	1
Столи для ФЕМ	шт.	29
Встановлена потужність станції	кВт	792
Максимальна вихідна потужність	кВт	792
Сумарна пікова потужність фотоелектричних панелей	кВт	855,36
Розрахункова річна виробітка електроенергії	МВт*г/рік	1090
Клас напруги	кВ	10/0,4
Протяжність кабельної/повітряної лінії, всього:		-
В тому числі:		-
-повітряні	км	-
- кабельні		
Протяжність кабельної лінії по маркам та перерізам, АСБ-10 3*70	км	-
Кабельна лінія до 1 кВ	км	0,784
Кабельна лінія постійного струму	км	10,810
Контрольно-перепускний диспетчерський пункт:		
Площа забудови		49,4
Будівельний об'єм	м.кв	124,1
Загальна площа		31,7
Ступінь вогнестійкості		III ступінь
Поверховість		2

Головний інспектор будівельного нагляду  
відділу по роботі з дозвільними документами



Бабенко І.В